

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều: thi công lắp đặt đường ống nhà máy nước Liên Bảo liên quan đến tuyến đề hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản số 1031/BNN-ĐĐ ngày 06/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp thuận để cấp phép thi công lắp đặt đường ống nhà máy nước Liên Bảo liên quan đến tuyến đề hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Xét các Quyết định của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định: số 109/QĐ-HĐQT-CTNS ngày 02/6/2023 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT (gồm cả thiết kế BVTC và dự toán) công trình Cải tạo, nâng công suất thêm 200m<sup>3</sup>/h cho hệ xử lý Nhà máy nước Liên Bảo (Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định); số 26/QĐ-HĐQT-CTNS ngày 24/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC, dự toán thuộc Báo cáo KTKT công trình Cải tạo, nâng công suất thêm 200m<sup>3</sup>/h cho hệ xử lý Nhà máy nước Liên Bảo;

Xét các văn bản: Giấy xác nhận ngày 26/9/2023 của Hạt Quản lý đề Vụ Bản; số 31/CV-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi; số 989/UBND-NN ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản về việc lắp đặt đường ống nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp công suất thêm 200 m<sup>3</sup>/h cho hệ xử lý NMN Liên Bảo do Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Nam Định quản lý;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 19/TTr-CTNS ngày 27/02/2024 của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định về việc xin cấp phép thi công hoạt động liên quan tới đề điều: Cắt xẻ để lắp đặt đường ống nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp công suất thêm 200m<sup>3</sup>/h cho hệ xử lý NMN Liên Bảo do Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Nam Định quản lý và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 582/TTr-SNN ngày 01/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đề điều: thi công lắp đặt đường ống nhà máy nước Liên Bảo liên quan đến tuyến đề hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều: thi công lắp đặt đường ống nhà máy nước Liên Bảo liên quan đến tuyến đê hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, với những nội dung như sau:

1. Nội dung cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều:

1.1. Thi công lắp đặt đường ống nhà máy nước Liên Bảo liên quan đến tuyến đê hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định:

1.1.1. Vị trí xây dựng: tương ứng từ K8+609 - K9+001 đê hữu Đào thuộc địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

1.1.2. Quy mô, giải pháp kỹ thuật (cụ thể theo hồ sơ thiết kế):

Lắp đặt đường ống cấp nước thô nối từ trạm bơm hiện có ở bãi sông, đi ngầm qua bãi sông, cắt qua đê hữu Đào tại K9+001 và đi dọc hành lang bảo vệ đê phía đồng đoạn từ K9+001-K8+609 để cấp nước bổ sung vào nhà máy xử lý nước ở phía đồng, bao gồm:

- Đường ống dẫn nước ở bãi sông: Sử dụng ống nhựa HDPE đường kính DN400 đi ngầm qua bãi sông, chiều dài 20,7m, nối từ trạm bơm đến đoạn đường ống cắt qua đê. Sau khi lắp đặt đường ống, hoàn trả mặt bãi sông theo hiện trạng ban đầu.

- Đường ống cắt qua đê: Sử dụng ống inox đường kính DN400 đặt trong hộp kỹ thuật bê tông cốt thép; đắp đất sét luyện phía trong và ngoài hộp; đắp mở rộng mặt đê tại vị trí đường ống về phía đồng với chiều rộng 8,0m; bố trí hố van sự cố cách mép lề đê phía sông 8,5m; hoàn trả lại kết cấu mặt đê theo hiện trạng ban đầu.

- Đường ống đi dọc hành lang bảo vệ đê phía đồng: Sử dụng ống gang đường kính DN300, vị trí cách chân đê 7,0m. Sau khi lắp đặt đường ống, đắp phủ phía trên bằng lớp đất đầm chặt để bảo vệ đường ống và tăng cường ổn định cho đê.

1.2. Thời gian được phép thi công: Kể từ ngày Quyết định cấp giấy phép có hiệu lực và hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

2. Một số quy định đối với đơn vị được cấp giấy phép (Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định):

- Những hoạt động liên quan đến đê điều cấp phép nói trên chỉ được triển khai thực hiện khi Quyết định cấp phép có hiệu lực. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến đê điều phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật có liên quan hiện hành.

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đê trong quá trình thi công; sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng đê điều do việc thi công và sử dụng công trình gây ra; chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý về đê điều trong quá trình sử dụng hoặc khi tu bổ đê.

- Kiểm tra, rà soát việc tính toán theo quy định hiện hành để lựa chọn chủng loại đường ống đảm bảo chất lượng, có độ bền cao, ổn định lâu dài, không gây nứt vỡ, rò rỉ trong quá trình khai thác, sử dụng.

- Có biện pháp tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông trên đê trong quá trình thi công; thực hiện thanh thải vật liệu, phế thải khu vực thi công, trên bãi sông và phạm vi bảo vệ đê điều sau khi hoàn thành công trình.

- Ngoài tuyến đường ống được chấp thuận để cấp phép thi công nêu trên, không xây dựng các công trình khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Thủy lợi Nam Định, Hạt Quản lý đê Vụ Bản và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật tại khu vực xin phép. Trước khi thi công, phải thông báo cho Chi cục Thủy lợi Nam Định bố trí lực lượng giám sát việc thi công theo quy định. Sau khi hoàn thành công trình phải thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều. Đồng thời, phải gửi hồ sơ hoàn công về Hạt Quản lý đê Vụ Bản để quản lý, theo dõi.

Thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu khác nêu tại Văn bản số 1031/BNN-ĐĐ ngày 06/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản, Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi, Chi cục Thủy lợi Nam Định, Hạt Quản lý đê Vụ Bản, Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- CPVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

QH03\_01

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Anh Dũng**